

АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту
протирадіаційного укриття № 56157

«28» червня 2023 року

с. Андрієво-Іванівка
(назва населеного пункту)

Комісія у складі: Начальник ВОНПР та ЗЦЗ Березівського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області – Гашенко Руслана Анатолійовича, заступника сільського голови – Масловського Олександра Леонідовича

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(ли) оцінювання захисної споруди)

у присутності в.о. директора А-Іванівської ЗОШ-інтернату І-ІІ ступенів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – Блінової О.М.

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання протирадіаційного укриття № 56157, розташованого за адресою: с Ісаєве, комплекс будівель та споруд №1, комунальної форми власності, що належить

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди А-Іванівська ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди ПРУ V-групи
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 200 осіб, загальною площею 128,9 м² кв. м окремо розташоване
(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний технічний стан не визначався
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується для господарських, культурних та побутових потреб як складське приміщення

3. Стан входів і аварійних виходів 1 вхід, 1 аварійний вихід, входи не захаращено, таблицьки біля входу не встановлено
(кількість, біля входів встановлено таблицьки, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

вхід не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю

4. Стан повітрозабірних оголовоків, металевих віконниць, вихлопних каналів** -
(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** -
(товщина підстилки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів заdraювання**
дерев'яні двері в незадовільному стані

(наявність, кількість, марка або цифра, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на оверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв** відсутні
(наявність, тип (МЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи не передбачено
*(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **, червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря)*

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції відсутні
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, тип, кількість встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному

(робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипиллові фільтри (ФЯР)** відсутні

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** відсутні

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** відсутні

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)** відсутні

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря** відсутній

(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря** не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** відсутні

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** відсутні

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання відсутнє

(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура відсутнє

(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувки вентилю згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води немає

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення потоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів, останні лабораторні дослідження якості питної води у баках (дата, результати))

водопровідні труби -

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

10. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод відсутній

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура відсутня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилю і засувки всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувки експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

11. Справність системи опалення відсутня

(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура відсутня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилю та засувки всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувки експлуатаційній схемі, наявність показчиків руху теплоносія, останній термін обслуговування)

трубопроводи відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення електропостачання централізоване, наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: цитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової (апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), приміщення освітлюються за допомогою люмінесцентних ламп
наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутня,
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання відсутня
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції не передбачено
(передбачено / не передбачено)

за зовнішніми ознаками -
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації відсутня
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів відсутні
труби систем пожежогасіння відсутні
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння не укомплектовано
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)
наявність схеми евакуації не розроблено
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні -
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан відсутні
(термометра, гігрометра (психрометра), приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди відсутній
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди в наявності (потребує коригування)
опис обладнання та майна в наявності
схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення відсутні
журнал перевірки стану захисної споруди є
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації відсутній
план приведення захисної споруди у готовність відсутній
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання відсутні
правила користування вимірювальними приладами відсутні
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** -
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** -
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** -
порядок провітрювання захисної споруди відсутній
інструкція з протипожежної безпеки відсутня
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень -
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) відсутня
каналізації відсутня
водопостачання відсутня
електропостачання відсутня
опалення (теплопостачання) відсутня
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів відсутні
журнал перевірки стану готовності захисної споруди в наявності

інструкція з використання засобів індивідуального захисту € _____
порядок перевірки сховища на герметичність** _____ - _____
довідка про перевірку сховища на герметичність** _____ - _____
правила поведінки у захисній споруді € _____
список особового складу формування з обслуговування споруди відсутній
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди відсутні
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням відсутні
20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди
Акт комплексної перевірки 2015 року

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** не проводилась
(проводилась (не проводилась), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**: _____ - _____

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) відсутній

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 06.08.2021 року протирадіаційне укриття № 56157 оцінюється як обмежено готове
до використання за призначенням.

(готове, обмежено готове, не готове)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням рекомендуємо дотримуватись вимоги статей 19, 20, 32 Кодексу цивільного захисту України, Наказу МВС України від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (далі - Наказ № 579), Наказу МВС України від 30.12.2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», а саме:

- встановити таблички позначення протирадіаційного укриття та покажчиків маршруту до нього згідно додатку 1 Наказу № 579;
- входи до протирадіаційного укриття обладнати засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільними груп населення із достатньою (нормативною) пропускнуою спроможністю;
- відновити обладнання у системі вентиляції протирадіаційного укриття;
- заборонити зберігання легкозаймистих речовин в приміщенні протирадіаційного укриття (фарби, емалі та розчинників до неї);
- передбачати автономні джерела освітлення від переносних електричних ліхтарів, акумуляторних світильників;
- забезпечити протирадіаційне укриття ємностями для питної води;
- деякі приміщення очистити від сторонніх предметів;
- відпрацювати відповідну документацію та скласти належним чином паспорт та облікову картку на захисну споруду згідно Наказу № 579.

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

Підписи осіб, які склали цей акт:



Руслан Тарасюк
Олександр Шевченко
Боні